



SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU M 1:50

SUTERÉN

LEGENDA

- SH kabely 1-CHKE-V a CYKY - uložené pod omítku a v podhledech
- SH1 havarijní tlačítko - Total stop
- MV8 havarijní tlačítko - Central stop
- RS 1. fázový ventilátor - 230 V
- UPS P=0,147 kW
- výstražná tabulka

Rozvodná soustava : AC 3NPE střídavá 400/230 V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
základní - izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.1 - příloha A
ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.2
s doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30 mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU +0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.	
D. 1. 4. 4. b - VÝKRESOVÁ ČÁST	DLGA SLUNEČKOVÁ	Ing. B. PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
MĚST. DŘAD : PRAHA 1	STAV. DŘAD : PRAHA 1		TEL. : 224 217 148	
INVESTOR : SZIF, Ve Smečkách 33, PRAHA 1			IČO : 25096524	
AKCE :			STUPEŇ :	DPS
MÍSTO STAVBY :			DATUM	04/2019
OBSAH :			FORMÁT	6A4
			ZAK. ČÍSLO	
			ARCH. ČÍSLO	
			MĚŘITKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
			1:50	1