


VZT JEDNOTKA "1" S  
ROTAČNÍM VÝMĚNÍKEM  
A ELEKTRICKÝM  
DOHØEVEM  
PRØTOK 3600 m<sup>3</sup>/h

## 6. PATRO - STROJOVNA VZT

STOUPACÍ VEDENÍ POD STROP 5. PATRA  
- PRO VZT3 V 1. PODLAŽÍ



Legenda : viz výkres č.: 1

Rozvodná soustava :	AC 3NPE	střídavá	400/230 V	TN-S
---------------------	---------	----------	-----------	------

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

- izolací živých částí dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.1 – příloha A
- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.3.2 s doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30 mA dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.3.3

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ : CZ25096524
D.1.4.4.b – VÝKRESOVÁ ČÁST	VLADIMÍR BÁRTA	Ing. B. PŘIKOPOVÁ	
	STAV. ÚŘAD : PRAHA 1		
MĚST. ÚŘAD :PRAHA 1			STUPEŇ : DPS
INVESTOR : SZIF, Ve Smečkách 33, PRAHA 1			
AKCE :	SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ		
MÍSTO	Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF		
STAVBY :	Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1		
OPSAH :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 6.NP		
MĚŘÍTKO :		1:50	ČÍSLO VÝKRESU : <b>7</b>