

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 03

podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:	Státní zemědělský intervenční fond
SÍDLEM:	Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ:	48133981
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Tomášem Kroupou, ředitelem legislativně právního odboru
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Výměna technologie plynové kotelny“ Ev. č. zakázky: Z2020-004170	

Č.j. SZIF/2020/0177103

Dotaz č. 1 :

Položky v rozpočtu viz. níže, jsou s nulovým množstvím. Je nulové množství u položek správné ?

Bus kabel RX12 (12m)	De Dietrich	0	ks	0,0 Kč	MaR
Mezikus pro BUS kabel	De Dietrich	0	ks	0,0 Kč	

Trubka DN250x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem	52100186	0	ks
Autorizované posouzení hluku kotelny včetně protokolu		0	kpl

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Nulové položky jsou správné.

BUS kabel Rx12 a mezikus pro BUS kabel je součástí specifikace profese MaR.

Trubka DN 250 x 2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem není osazena.

Autorizované posouzení hluku kotelny včetně protokolu není požadováno v Závazném stanovisku od Hygienické stanice hl. m. Prahy.

V Praze dne 27. 2. 2020

elektronicky podepsáno

Mgr. Tomáš Kroupa,
ředitel Odboru legislativně právního

otisk úředního razítka