

## Technická specifikace:

Uvedené rozměry jsou pouze orientační po prvotní prohlídce místa. Přesné rozměry budou k dispozici až po přesném zaměření výrobcem.

Výtahová plošina	ONHP 160 – třída plošiny 1 frekvenční měnič
Nosnost	<b>160 kg</b>
Dopravní rychlost	<b>0,15 m/s</b> , frekvenční měnič
Dopravní zdvih	<b>cca 7900 mm</b>
Hlava šachty	<b>cca 2600 mm</b>
Prohlubeň	<b>cca 2390 mm</b>
Počet nástupišť	3/3
Výška šachty	cca 11700 mm
<b>Rozměr šachty vnější</b>	<b>1800 x 840 mm</b>
<b>Rozměr kabiny šxh</b>	<b>1060 x 760 x 2100 mm</b>
<b>Provedení kabiny</b>	<b>ocelový rám, průchozí</b>
<b>Kabinové dveře</b>	<b>infrazávora</b>
<b>Kabina</b>	<b>průchozí 180°, mat. nerez brus, osvětlení nebia LED</b>
<b>Rám výtahu</b>	<b>žárově zinkovaný rám</b>
<b>Osvětlení nástupišť</b>	<b>napojeno na výtahový systém</b>
<b>Dostupnost náhradních dílů</b>	<b>skladem</b>
Konstrukce šachty	zděná
Šachetní dveře	ruční, 1000 x 2000 mm dvoukřídlé, nerez včetně rámu
Strojovna	místnost v suterénu pod chodbou
Rozváděč	ve strojovně
Klec výtahu	kovový rám
Stroj výtahu, typ stroje	hydraulický agregát
Jmenovitý proud In	11,3A
Jmenovitý výkon	1,5 kW
Frekvenční měnič	1,3 kW
Připojení	3 NPE 400/ 230 V 50 Hz – TN – C-S
Hlavní vypínač	Uzamykatelný v plastové RV skříni u strojovny
Prívod	CYKY 4 x 4 mm, max. vzdálenost od místa připojení cca 50 m
Jištění	dle ČSN 33 2000-4-43, Jistič v RV skříni 25 A
Ochrana před úrazem el.	samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Proudem	malým napětím PELV dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 411.1.5.
Prostředí šachty a strojov.	dle ČSN EN 81-1 základní s teplotou + 5° do + 40° C.
Prostředí z hlediska úrazu elektrickým proudem	normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51 A

Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry se mohou lišit podle skutečného provedení stavby.

Uvedené rozměry kabin se mohou lišit i podle použité podlahové krytiny, podhledu a obkladů stěn.

**Výtah bude vybaven funkcí vzdáleného monitoringu, tzn v případě závady či poruchy na zařízení bude možné (v závislosti na druhu závady) tuto poruchu okamžitě odstranit bez nutnosti výjezdu technika.**

Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory.