

**Diagram 1 (Left):** TN-S ~ 3x230/400 V 50 Hz. Busbar L1, L2, L3. PE line. Ground symbol. Circuit breakers F1-F21. CT. Power ratings: 11.0, 26.4, 2.5, 0.2, 0.2, 2.9, 2.9, 2.4, 2.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.086, 0.3.

**Diagram 2 (Middle):** TN-S ~ 3x230/400 V 50 Hz. Busbar L1, L2, L3. PE line. Ground symbol. Circuit breakers F28-F46. CT. Power ratings: 0.3, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.086, 0.3.

**Diagram 3 (Right):** TN-S ~ 3x230/400 V 50 Hz. Busbar L1, L2, L3. PE line. Ground symbol. Circuit breakers F39-F46. CT. Power ratings: 0.3, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.086, 0.3.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :  
základní - izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.1  
- příloha A

## 1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
D. 1. 4. 4. b - VÝKRESOVÁ ČÁST	DLGA SLUNÍČKOVÁ	Ing. B. PŘÍKOPOVÁ	VE SMĚČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1
		<i>B. Příkopová</i>	TEL : 224 217 148
MĚST. ŮŘAD : PRAHA 1	STAV. ŮŘAD : PRAHA 1		IČO : 25096524
INVESTOR : SZIF, Ve Směčkách 33, PRAHA 1			DÍČ. CZ25096524
AKCE :	SUTERÉN 002 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF	DATUM	04/2019
MÍSTO STAVBY :	Objekt Mže ČR, Ve Směčkách 33, 110 00 Praha 1	FORMÁT	5A4
DBSAH :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDEČ RK	ZAK. ČÍSLO	
		ARCH. ČÍSLO	
		MĚŘETKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
			<b>4</b>