SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU M 1:50

SUTERÉN



LEGENDA

	kabely CYKY – uložené pod omítku, v podhledech a pevně na konstrukci	
	kabely CYKY – uložené v elektroinstalační ochranné trubce na povrchu	
	kabely CYKY – uložené v elektroinstalační ochranné trubce v podlaze	
	ochranné pospojování	
	1. pólový vypínač – 10 A, 250 V	– pod omítku
	1. pólový vypínač – 10 A, 250 V	– v těsném provedení
	sériový přepínač – 10 A, 250 V	– pod omítku
	střídavý přepínač – 10 A, 250 V	– pod omítku
	křížový přepínač – 10 A, 250 V	– pod omítku
	sériový přepínač střídavý – 10 A, 250 V	– pod omítku
	dvojitý přepínač střídavý – 10 A, 250 V	– pod omítku
	žaluziový spínač – 10 A, 250 V	– pod omítku
	ovládací tlačítko se signálkou – 10 A, 250 V	– pod omítku
	zásuvka – 10/16 A, 230 V	– pod omítku
	zásuvka – 10/16 A, 230 V s ochr. před přepětím	– pod omítku
	zásuvka – 10/16 A, 230 V	– v těsném provedení
	5. pólová zásuvka – 16 A, 400 V	– v těsném provedení
ZS	kompletní sestava podlahové krabice typu PUK pro 8modulů	
	– osazení – 4 x zásuvka 250 V, 4 x zásuvka DaT	
E1	el. lednice – 230 V	P=0,2 kW
E2	el. varná deska – 230 V	P=2,9 kW
E3	el. nýčka nádobí – 230 V	P=2,4 kW
MV6	1. fázový ventilátor s doběhovým relé – 230 V	P=0,086 kW
SK1.1–2	termostaty podlahového vytápění propojené s rozdělovačem podlahového vytápění RPV1 – dodávka DT	
SK2.1–2	termostaty podlahového vytápění propojené s rozdělovačem podlahového vytápění RPV2 – dodávka DT	
RK	hlavní rozvaděč jednacích a skladových prostor SZIF	
A	přisazené stropní svítidlo – typ LM223300009 LED panel SLIM 60x60 – 40 W, 230 V – Panlux	
B	přisazené stropní svítidlo – typ Top Light Ocean H LED – 48 W, 230 V – Panlux	
C	přisazené kruhové LED svítidlo – typ EGLO 97786 – 80 W, 230 V	
D	kancelářské LED svítidlo stříbrné – typ TL 6013 – 48 W/STR, 230 V	
F	nástěnné LED svítidlo – typ Top Light RAVENNA 2 – 8 W, 230 V	
G	nástěnné LED svítidlo – typ MIRROR – 12 W, 230 V	
H	panel vestavné svítidlo – typ Sutil Round – 16 W – SCHRACK	
DI	nástěnné LED svítidlo – typ LX–DPPLE–W–01 – 2x6 W, 230 V	
I	nástěnné svítidlo – typ IN–172/L4 – 1x20 W, 1xE27 – OSMONT	
J	nástěnné svítidlo – typ IN–174 – 2x14 W, 2xE27 – OSMONT	
N	nástěnné nouzové svítidlo – typ KW – 8 W, aut. 3 hod. – SCHRACK	
f	výstražná tabulka	

POZNÁMKA :

V TÉTO ETAPĚ SE PROVEDE POUZE KABELOVÝ ROZVOD VE ZDECH , PŘÍVODY KE SVÍTIDLŮM A K PODLAHOVÝM ZÁSUVKOVÝM KRABICÍM BUDOU SOUČÁSTÍ DALŠÍ ETAPY PRACÍ. V TÉTO ETAPĚ SE NEBUDOU OBJEDNÁVAT SVÍTIDLA ANI ŽÁDNÉ KONCOVÉ PRVKY (SPÍNAČE, ZÁSUVKY, OVLÁDAČE ATP.).

Rozvodná soustava : AC 3NPE střídavá 400/230 V TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
základní – izolací živých částí dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.1 – příloha A
ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.3.2 s doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30 mA dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.3.3

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL.: 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ : CZ25096524
D. 1. 4. 4. b - VÝKRESOVÁ ČÁST	OLGA SLUNEČKOVÁ	Ing. B. PŘIKOPOVÁ	
MĚSTS. ÚŘAD : PRAHA 1	STAV. ÚŘAD : PRAHA 1		
INVESTOR : SZIF, Ve Smečkách 33, PRAHA 1		STUPEŇ : DPS	
AKCE : SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF		DATUM	04/2019
		FORMÁT	1244
MÍSTO STAVBY : Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1		ZAK. ČÍSLO	
		ARCH. ČÍSLO	
OBSAH : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS SUTERÉNU		MĚŘÍTKO : 100	ČÍSLO VÝKRESU : 2